

### Conexões para Interligação com Tubos de PVC/PBA

#### (Norma NBR 5647)

Estas conexões de junta elástica são destinadas a interligar tubos de ferro dúctil norma NBR 7675, ou tubos de PVC DEF<sup>º</sup>F<sup>º</sup> - norma NBR 7665 com tubos de PVC norma NBR 5647, de diâmetros nominais 50, 75 e 100, correspondente respectivamente aos diâmetros externos de 60, 85 e 110mm.


#### Fornecimento de Anéis

O fornecimento destas conexões inclui os anéis para junta elástica e para a bolsa PVC norma NBR 5647, à razão de um anel por bolsa, bem como o lubrificante necessário.

#### Nota


Além das conexões especiais acima descritas, lembramos que todas as conexões **HIDRAMACO** com junta elástica, nos diâmetros nominais de DN 100 a DN 500 inclusive, podem ser utilizadas em tubo de PVC rígido do tipo DEF<sup>º</sup>F<sup>º</sup>, fabricados de acordo com a norma ABNT NBR 7665.

**Tê com bolsas**




Abrev.: TJGSPVC

**Cruzeta com bolsas**



Abrev.: XJGSPVC

**Redução Ponta e bolsa**



Abrev.: RPBJSVPVC

Diâmetro Nominal		Diâmetro Externo do Tubo PVC	Tê e Cruzeta				Redução	
			L	H	Massas		L	Massa
					Tê	Cruzeta		
Maior DN	Menor dn	mm	mm	mm	Kg	Kg	mm	Kg
100	50	60	135	68	11	13	160	4,5
100	75	85	165	71	12,5	15	150	5
150	50	60	140	93	17	19	200	6,1
150	75	85	165	96	18	21	175	7
150	100	110	195	96	20	23	155	7,5
200	50	60	140	118	24	25	-	-
200	75	85	170	121	26	28	-	-
200	100	110	200	121	28	29	190	10,5
250	50	60	145	143	32	34	-	-
250	75	85	175	146	34,5	37	-	-
250	100	110	200	146	36,5	40	350	11,5